

## Ítem 6 - UPS de 1500 VA

| <b>Descripción</b>          | <b>Especificar</b>   |
|-----------------------------|--|
| Marca                       | Indicar  |
| Fabricante                  | Indicar  |
| Modelo y/o Número de Parte  | Indicar  |
| Origen / Procedencia        | Indicar  |
| Cantidad                    | 20 (veinte)  |
| <b>Características</b>      | <b>Mínimo Exigido</b>  |
| Capacidad                   | 1500 VA / 900 Watts. Uninterrupted.  |
| Pantalla                    | LCD O LED - Visualizador de estado en pantalla LCD.  |
| Tensión de entrada          | 220 / 230 Vac  |
| Tensión de salida           | 220 /230 Vac +/- 10%.  |
| Frecuencia                  | 50 - 60 Hz ±10% (autosening).  |
| Tipo de enchufe de entrada  | IEC 320 C14 MALE (MACHO) incluir cable de alimentación tipo americano (opcional)   |
| Características             | SALIDAS: Mínimo 4 tomas NEMA 5, 15R (hembra tipo americano) con respaldo de batería. Alarmas audibles, Indicadores de estado, Restablecimiento automático de carga. Filtrado de ruido. Tiempo de recarga: 8 horas.                             |
| Puerto de interfaz          | USB (opcional)   |
| Protección                  | Protección contra sobrecarga y cortocircuito por medio de interruptor  |
| Comunicación                | Software de administración con interfaz RJ45 para monitoreo.   |
| Tiempo de transferencia     | <= 10 ms.  |
| Tipo                        | Interactiva con baterías secas.  |
| Garantía                    | Mínimo de dos (2) años.  |
| Autorización del fabricante | La empresa oferente deberá contar con Autorización expedida por el fabricante para representantes, distribuidores y sub-distribuidores de los productos ofrecidos en idioma español o debidamente traducida por traductor publico matriculado. |
| Certificación de calidad    | Certificados de calidad ISO 9001:2008/ O SUPERIOR ISO 14001:2004 o superior  |