

Ítem 14. Contact Center

14.3 UPS de 1500 VA

Descripción	Especificar
Marca	Especificar
Fabricante	Especificar
Modelo y/o Número de Parte	Especificar
Origen / Procedencia	Especificar
Cantidad	4 (cuatro)
Características	Mínimo Exigido
Capacidad	1500 VA / 900 Watts. Uninterrupted.
Pantalla	LCD o LED que indiquen con números, letras y gráficos el estado del equipo (voltaje, tensión, frecuencia y fallas) No se aceptarán indicadores LED
Tensión de entrada	220 / 230 Vac
Tensión de salida	220 /230 Vac +/- 10%.
Frecuencia	50 - 60 Hz \pm 10% (autosening).
Tipo de enchufe de entrada	IEC 320 C14 MALE (MACHO) incluir cable de alimentación tipo americano
Características	SALIDAS: Mínimo 5 tomas NEMA 5, 15R (hembra tipo americano) con respaldo de batería. Alarmas audibles, Indicadores de estado, Restablecimiento automático de carga. Filtrado de ruido. Tiempo de recarga: 8 horas.
Puerto de interfaz	USB
Protección	Protección contra sobrecarga y cortocircuito por medio de interruptor termomagnético.
Comunicación	Software de administración con interfaz RJ45 para monitoreo.
Tiempo de transferencia	\leq 10 ms.
Tipo	Interactiva con baterías secas.
	El proveedor deberá entregar los equipos nuevos y con garantía de 2 (dos) años como mínimo, reparación, suministros de partes, Traslados de los equipos de las oficinas del cliente al Proveedor y viceversa a cargo del Proveedor.

Garantía del fabricante o del oferente	El oferente para poder solicitar la recepción definitiva deberá presentar una carta del fabricante donde avale que los equipamientos cuentan con 2(dos) años de garantía del fabricante como mínimo, en dicho documento deberá constar los números de serie de los equipos.
Certificación de calidad	Certificados de calidad ISO 9001:2008. Carta de Distribución del Representante. Carta de Autorización del Fabricante. Catálogos y especificaciones originales del equipo ofertado.